



# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 2306/77

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

## SIROC GRUNDELEMENT

- Innehavare** Jackon AB, Box 38, 428 21 Kålleröd,  
tel: 031-700 88 10, fax: 031-15 52 50, e-post: jackon@jackon.se,  
hemsida: www.jackon.se, organisationsnr: 556383-5742.
- Produkt** Siroc Isoler-/Kantelement, Siroc L-element och Siroc U-element. Grundelement med kärna av EPS-cellplast och gjuten fiberförstärkt betongfront.
- Avsedd användning** Kantisolering till kantbalkar av normalbetong. Den vertikala isoleringen och dess betongfront är inte lastupptagande. Siroc L-element och Siroc U-element kan fördela vertikallast från den armerade kantbalken av betong i högst säkerhetsklass 1. Grundelementen kan användas för konstruktioner i exponeringsklass XC3 (EN 206:1).
- Handelsnamn** Siroc Isoler-/Kantelement, Siroc L-element och Siroc U-element.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 2 § 1 och 6 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets Konstruktionsregler (BKR):
- |                            | BBR  | BKR  |
|----------------------------|------|------|
| Fukt, Allmänt              | 6:51 |      |
| Energihushållning, Allmänt | 9:1  |      |
| Beständighet               |      | 2:13 |
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning, Siroc isoler-/kantelement, daterad 12-2008.  
Monteringsanvisning, Siroc L-element och U-element, daterad 07-2007.  
Ritningar T1, T2a, T2b och T3, daterade 2009-09-03.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-10-01 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.





- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Jackon AB, Kållered.
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/  
etikett på varje levererad produkt eller leveransförpackning och omfattar:
- Innehavare/tillverkningsställe **Jackon AB, Kållered**  
Boverkets inregistrerade varumärke **+**  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer **SP SITAC 1002**  
Produktens typbeteckning **Siroc Isoler-/Kantelement,**  
**Siroc L-element, Siroc U-element**  
2306/77  
Cellplast kvalitet  
nr/datum  
SP
- Typgodkännandets nummer  
Egenskaper  
Löpande tillverkningsnummer eller datum  
Kontrollorgan
- Bedömnings- Rapporterna nr 97H24219, P009657, P008932 och P801389 från SP Sveriges Tekniska  
underlag Forskningsinstitut.  
Rapporter nr 014199 daterad 2003-06-02 och 2003-06-05 från Norges Byggeforsknings-  
institut.  
Rapport nr F98-099 från SABEMA.  
Beräkningsrapport nr 6140830176 från Ramböll Sverige AB.
- Kommentarer Relevanta egenskaper för EPS-cellplasten skall vara verifierade med CE-märkning.  
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2004-10-07 och  
projektnummer T200139-02.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-03-04.  
Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den  
harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den  
tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

Leif Lundqvist

Krister Svensson

